

Julio 13, 2017

MODIFICACIÓN A LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN/FSUE/FIDE/02/2017, Para la Contratación de Proyectos del Componente de Apoyo de Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación para Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.

Con el objeto de no limitar el número de interesados en participar en el concurso citado, y dar mayor apertura y transparencia al mismo, se modifica el numeral 2.3.8 (Inversor de Tensión) del Anexo 1 Técnico y de sostenibilidad, de la Sección III de las propias BASES, de la siguiente manera:

Después de la TABLA 13 (CARACTERÍSTICAS DE LOS INVERSORES):

DICE:

Debe entregar copia de uno de las siguientes certificaciones

- NMX-J-656/2-ANCE “Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos (FV)- Parte 2: Evaluación de seguridad en dispositivos inversores de energía para uso en sistemas fotovoltaicos (FV) – Requisitos particulares”.
- ICE 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters.

DEBE DECIR:

Debe contar con la certificación en alguna de las Normas que a continuación se enlistan, y presentar copia de dicha certificación.

- NMX-J-656/2-ANCE “Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos (FV)- Parte 2: Evaluación de seguridad en dispositivos inversores de energía para uso en sistemas fotovoltaicos (FV) – Requisitos particulares”.
- ICE 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters.
- UL 1741 - *Standard for Safety for Inverters, Converters, Controllers and Interconexion System Equipment for Use With Distributed Energy Resources*
- UL 458 – Power converters/inverters & power converters/inverters systems for land vehicles & marine crafts
- CAN/CSA-C22.2 No. 107.1.M91 – General Use Power Supplies
- C22.2 NO. 107.1-01 (R2011) – General Use Power Supplies.